

CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

BOD-17-12-14-02

Produkt: **EGGER Laminatboden; (6-12) mm**
Product: *EGGER Laminate Flooring; (6-12) mm*

Hersteller: EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Manufacturer: Am Haffeld 1
23970 Wismar / Deutschland

Auftrag: **Prüfungen zum Brandverhalten**
Order: **gemäß DIN EN ISO 9239-1 und DIN EN ISO 11925-2**
Reaction to fire tests
according to DIN EN ISO 9239-1 and DIN EN ISO 11925-2

Prüfberichte:
Test reports: **2716475/1, 2717619/2**

Prüfergebnisse / Test results:

Produkt / Spezifikation <i>Product / Specification</i>	Nennstärke <i>Nominal thickness</i>	Brandverhalten gemäß EN 13501-1 <i>Reaction to fire behaviour acc. to EN 13501-1</i>		
		Kritischer Wärmestrom <i>Critical heat flux</i>	Rauchdichte <i>Smoke production</i>	Klasse <i>Classification</i>
EGGER Laminatboden <i>EGGER Laminate Flooring</i>	6 mm	6,71 kW/m ²	48,3 %*min	C _{fl} -s1*
	12 mm	7,23 kW/m ²	21,6 %*min	C _{fl} -s1*

* Die Anforderungen der Brandklasse E für Bauprodukte (z.B. Wand- und Deckenverkleidungen) werden ebenfalls erfüllt.

* *The requirements for fire class E for construction products (e.g. wall and ceiling linings) are also fulfilled.*

Dresden, 21.05.2019



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter