

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі

Органу з оцінки відповідності за № UA.033.0016-21

Registered at the Record of Conformity assessment body



Термін дії: з 29 січня 2021 до 28 січня 2022

Term of validity is

10033
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція покриття для підлоги полівінілхлоридне у вигляді плиток
Product т.м. «CHRISTY CARPETS»: колекцій «IRONWOOD», «OAK GROVE»,
код УКТ ЗЕД 3918 (показники пожежної небезпеки згідно Додатку № 1)

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-21:2013 «Матеріали і вироби полівінілхлоридні багат шарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови», п.п. 5.4.1 табл. 1 (деформативність при втискуванні, зміна лінійних розмірів, міцність зв'язку між шарами, питомий поверхневий електричний опір); 5.4.2 табл.2; 6.2; 6.7; ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п.п. 4.3, 4.10, 7.3.3 (Г, РП, В, Д, Т); ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація» (показники пожежної небезпеки згідно Додатку № 1)

Виробник продукції компанія «CHRISTY CARPETS», Nijverheidslaan 29, B-8580, England, Англія
Manufactory

Видано компанії «CHRISTY CARPETS», Nijverheidslaan 29, B-8580, England, Англія
Issued

Додаткова інформація серійно виготовляється з 29.01.2021 до 28.01.2022, технічний нагляд за сертифікованою продукцією – 1 раз на рік
Additional information

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Україна, Дніпропетровська обл., 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23, телефон: (056) 462-00-55,
Certificate is issued by the Conformity assessment body www.krivbasscenter.dp.ua, e-mail: v_ssu@ukr.net

На підставі рішення ООВ від 29.01.2021; протоколів випробувань №№ 69-Х від 16.01.2021, 128-Б від 25.01.2021
On the grounds of ВЦ ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Україна, Дніпропетровська обл., 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 23, атестат про акредитацію № 20969 від 31.08.2020; № 3/СРМ-21, 4/СРМ-21, 5/СРМ-21 від 29.01.2021 ВЦ ТОВ «ТЕСТ», Україна, Київська обл., 07400, м. Бровари, вул. Залізнична, 8, атестат про акредитацію № 20365 від 15.10.2020; № 78/СРМ-18, 79/СРМ-18, 82/СРМ-18, 83/СРМ-18, 86/СРМ-18, 87/СРМ-18 від 13.12.2018 ПП «ВЦ ТЕСТ», Україна, 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Некрасова, 12, атестат про акредитацію № 2Н1050 від 30.09.2014; № УПС 43/1189-8-20 від 29.01.2021 ВЦ підприємства «Укрпромсерт», Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, атестат про акредитацію № 20831 від 26.05.2020

Керівник органу з оцінки відповідності
The head of the Conformity assessment body

А.К. Андрюшко

Чинність сертифікату можна перевірити за телефоном 056 462 00 55
The validity of the certificate can be checked by phone

**МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)**

**ДОДАТОК №1
ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ**

Зареєстрований у Реєстрі органу за № UA.033.0016-2021

Термін дії: з 29 січня 2021 до 28 січня 2022

Покриття для підлоги полівінілхлоридне у вигляді плиток

**Т.М. «CHRISTY CARPETS»: колекцій «IRONWOOD», «OAK GROVE»,
код УТК ЗЕД 3918**

Код УКТ ЗЕД	Найменування колекцій	Показники пожежної безпеки
3819	Колекція «OAK GROVE»	Група горючості (ДСТУ 8829:2019) – Г1 - матеріали низької горючості; Група займистості (ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)) – В2 – помірнозаймисті матеріали; Група поширення полум'я (ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97))- РП1 – матеріали не поширюють полум'я; Димоутворювальна здатність (ДСТУ 8829:2019) - група Д2 – з помірною димоутворювальною здатністю; Токсичність продуктів горіння (ДСТУ 8829:2019) – група Т2 – клас помірнебезпечних матеріалів
3819	Колекція «IRONWOOD»	Група горючості (ДСТУ 8829:2019) – Г1 - матеріали низької горючості; Група займистості (ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)) – В2 – помірнозаймисті матеріали; Група поширення полум'я (ДСТУ Б В.2.7-70-98(ГОСТ 30444-97))- РП2 – матеріали, що локально поширюють полум'я; Димоутворювальна здатність (ДСТУ 8829:2019) - група Д2 – з помірною димоутворювальною здатністю; Токсичність продуктів горіння (ДСТУ 8829:2019) – група Т2 – клас помірнебезпечних матеріалів
3819	Колекція «IRONWOOD»	Група горючості (ДСТУ 8829:2019) – Г1 - матеріали низької горючості; Група займистості (ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)) – В2 – помірнозаймисті матеріали; Група поширення полум'я (ДСТУ Б В.2.7-70-98(ГОСТ 30444-97))- РП1 – матеріали не поширюють полум'я; Димоутворювальна здатність (ДСТУ 8829:2019) - група Д2 – з помірною димоутворювальною здатністю; Токсичність продуктів горіння (ДСТУ 8829:2019) – група Т2 – клас помірнебезпечних матеріалів

Всього : 3 (три) колекції

Керівник органу з оцінки відповідності
The head of the Conformity assessment body
м.п.

А.К. Андришко

Чинність сертифікату можна
перевірити за телефоном
056 462 00 55